

PRODUCT-DETAILS

CM-IWM.10

CM-IWM.10 Isolationsüberwachungsrelais 2We,
1-250kOhm, 0.02-20MOhm, 24VDC
Netzableitkapazität 1000 μ F



Allgemeine Informationen

Typ	CM-IWM.10
Bestellnummer	1SVR470670R1000
EAN	4013614515316
Beschreibung	CM-IWM.10 Isolationsüberwachungsrelais 2We, 1-250kOhm, 0.02-20MOhm, 24VDC Netzableitkapazität 1000 μ F

Langbeschreibung	<p>CM-IWM.10 Isolationsüberwachungsrelais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präventiver Brand- und Systemschutz - Schnelle Fehlerlokalisierung durch selektive Erdschlusserkennung bis L+ und L- - Universelle Anwendung in nicht geerdeten DC- / AC- und gemischten IT-Netzwerken bis zu 1000V Nennspannung - Geeignet für große Netzableitkapazitäten bis zu 1000 μF - Einfachste Einstellung über rastende Drehschalter - Zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, auch mit Dünnschicht-Technologie - Optimierte Messdauer - normalerweise kürzer als mit bekannten Messmethoden oder Messverfahren - Überwachung auch bei spannungsfreiem Netz - Leitungsbruchererkennung im Messkreis - Keine zusätzliche Vorschaltmodule erforderlich
------------------	---

Bestelldaten

EAN	4013614515316
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	170 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	145 mm
Länge Verpackungseinheit 1	126 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.62 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614515316

Abmessungen

Breite des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	121 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Nettogewicht	0.5 kg

Technische Daten

Funktion	ungeerdete AC und DC Stromkreise ungeerdete gemischte AC/DC Stromkreise bis zu 1000 V DC bis zu 760 V AC ungeerdete AC Stromkreise
Messbereich	20 ... 2000 kΩ
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	24 V DC
Ausgang	2 Wechsler
Netzableitkapazität (C_E)	1000 μF
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

cUL Zertifikat	cULus60947_E140448-20211215
Datenblatt, technische Information	2CDC112242D0201
Konformitätserklärung - CE	1SVD981048-00
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD981048-10
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.03204
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC470520M0000
RoHS Information	1SVD981048-00

Klassifizierungen

ETIM 5	EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
ETIM 6	EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
ETIM 7	EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
eClass	V11.0 : 27371807
E-Nummer (Finnland)	2712548

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Isolations- und Erdschlussüberwachungsrelais

